



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД
ДО 2044 ГОДА**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ И СНОСУ В ТЕЧЕНИЕ
РАСЧЕТНОГО СРОКА**

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ И СНОСУ В ТЕЧЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СРОКА

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
			отопливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом максимальной ГВС
1002	ул. 40 лет ВЛКСМ, 14	2025	3400,0	2833,3	2	ЗСТЭЦ	0,067	0,021	0,052	0,000	0,088	0,118
1003	ул. 40 лет ВЛКСМ, 61	2025	3176,1	2646,8	2	ЗСТЭЦ	0,062	0,020	0,048	0,000	0,082	0,111
1004	ул. Аварийная, 1	2025	359,7	299,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,014	0,004	0,009	0,000	0,017	0,023
1005	ул. Аварийная, 2	2025	362,0	301,7	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,014	0,004	0,009	0,000	0,017	0,023
1006	ул. Аварийная, 3	2025	361,7	301,4	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,014	0,004	0,009	0,000	0,017	0,023
1007	ул. Аварийная, 4	2025	348,6	290,5	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,013	0,004	0,009	0,000	0,017	0,022
1008	ул. Аварийная, 5	2025	404,9	337,4	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,015	0,004	0,010	0,000	0,020	0,025
1009	ул. Алюминиевая, 16	2025	91,9	76,6	1	КТЭЦ	0,002	0,001	0,001	0,000	0,003	0,004
1010	ул. Алюминиевая, 35	2025	373,7	311,4	1	КТЭЦ	0,008	0,002	0,006	0,000	0,011	0,014
1011	ул. Алюминиевая, 37	2025	398,2	331,8	1	КТЭЦ	0,009	0,003	0,006	0,000	0,012	0,015
1012	ул. Алюминиевая, 40	2025	408,3	340,3	1	КТЭЦ	0,009	0,003	0,006	0,000	0,012	0,015
1013	ул. Алюминиевая, 44	2025	380,0	316,7	1	КТЭЦ	0,009	0,002	0,006	0,000	0,011	0,014
1014	ул. Алюминиевая, 46	2025	400,2	333,5	1	КТЭЦ	0,009	0,003	0,006	0,000	0,012	0,015
1016	ул. Антоновская, 116	2025	685,9	571,6	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,026	0,007	0,017	0,000	0,033	0,043
1021	ул. Веры Соломиной, 41	2025	1260,1	1050,1	9	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.)	0,023	0,007	0,018	0,000	0,031	0,041
1025	ул. Глинки, 5	2025	1581,9	1318,3	5	ЦТЭЦ	0,025	0,008	0,019	0,000	0,033	0,044
1032	ул. Горьковская, 47	2025	43,6	36,3	2	ЗСТЭЦ	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,002
1033	ул. Горьковская, 48	2025	1616,0	1346,7	2	ЗСТЭЦ	0,032	0,010	0,024	0,000	0,042	0,056
1034	ул. Горьковская, 52	2025	1612,6	1343,8	2	ЗСТЭЦ	0,032	0,010	0,024	0,000	0,042	0,056
1035	ул. Громовой, 105	2025	675,7	563,1	15	Котельная №1 п. Абагур-Лесной	0,025	0,007	0,016	0,000	0,032	0,041
1040	ул. Зыряновская, 72а	2025	738,9	615,8	8	Зыряновская районная котельная	0,020	0,006	0,013	0,000	0,026	0,034
1041	ул. Зыряновская, 72	2025	1258,3	1048,6	8	Зыряновская районная котельная	0,031	0,010	0,023	0,000	0,040	0,054
1042	ул. Зыряновская, 74а	2025	2008,5	1673,8	8	Зыряновская районная котельная	0,049	0,015	0,037	0,000	0,065	0,086
1043	ул. Зыряновская, 75	2025	1501,8	1251,5	8	Зыряновская районная котельная	0,041	0,011	0,027	0,000	0,052	0,068
1044	ул. Зыряновская, 78а	2025	1284,6	1070,5	8	Зыряновская районная	0,035	0,010	0,023	0,000	0,045	0,059

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
			отопливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом максимальной ГВС
						котельная						
1045	ул. Интернатная, 3	2025	531,7	443,1	10	Котельная пос. Притомский	0,012	0,003	0,008	0,000	0,015	0,019
1046	ул. Каирская, 49	2025	2542,4	2118,7	18	Котельная пос. Листвяги	0,038	0,011	0,025	0,000	0,049	0,064
1047	ул. Калужская, 37	2025	1270,0	1058,3	5	ЦТЭЦ	0,021	0,006	0,015	0,000	0,027	0,036
1049	ул. Кандолепская, 8	2025	970,5	808,8	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,040	0,010	0,024	0,000	0,050	0,065
1050	ул. Капитальная, 8	2025	525,7	438,1	10	Котельная пос. Притомский	0,012	0,003	0,008	0,000	0,015	0,019
1051	ул. Капитальная, 10	2025	525,7	438,1	10	Котельная пос. Притомский	0,012	0,003	0,008	0,000	0,015	0,019
1052	проезд Карбышева, 4	2025	919,6	766,3	5	ЦТЭЦ	0,017	0,005	0,011	0,000	0,021	0,028
1054	ул. Климасенко, 11к1	2025	3099,7	2583,1	2	ЗСТЭЦ	0,061	0,020	0,047	0,000	0,081	0,108
1056	ул. Кутузова, 26	2025	3162,2	2635,2	5	ЦТЭЦ	0,050	0,016	0,039	0,000	0,066	0,088
1057	ул. Ленина, 48	2025	2551,9	2126,6	1	КТЭЦ	0,052	0,016	0,039	0,000	0,068	0,091
1060	ул. Ленина, 160	2025	2152,6	1793,8	1	КТЭЦ	0,044	0,014	0,033	0,000	0,057	0,077
1061	ул. Ленинградская, 38	2025	395,4	329,5	1	КТЭЦ	0,009	0,002	0,006	0,000	0,011	0,015
1062	ул. Ленинградская, 39	2025	406,3	338,6	1	КТЭЦ	0,009	0,003	0,006	0,000	0,012	0,015
1063	ул. Ленинградская, 41	2025	399,4	332,8	1	КТЭЦ	0,009	0,003	0,006	0,000	0,012	0,015
1064	ул. Ленинградская, 43	2025	398,2	331,8	1	КТЭЦ	0,009	0,003	0,006	0,000	0,012	0,015
1069	пер. Магнитогорский, 10	2025	718,7	598,9	7	Байдаевская центральная котельная №2	0,016	0,004	0,010	0,000	0,020	0,026
1072	ул. Маркшейдерская, 15	2025	817,0	680,8	6	Абашевская районная котельная	0,023	0,006	0,015	0,000	0,029	0,038
1074	ул. Мурманская, 26	2025	2225,9	1854,9	7	Байдаевская центральная котельная №2	0,043	0,013	0,032	0,000	0,057	0,076
1075	ул. Мурманская, 34	2025	859,5	716,3	7	Байдаевская центральная котельная №2	0,019	0,005	0,012	0,000	0,024	0,031
1076	ул. Мурманская, 36	2025	731,9	609,9	7	Байдаевская центральная котельная №2	0,016	0,004	0,011	0,000	0,020	0,027
1077	ул. Мурманская, 38	2025	701,6	584,7	7	Байдаевская центральная котельная №2	0,015	0,004	0,010	0,000	0,019	0,025
1078	ул. Мурманская, 39	2025	720,5	600,4	7	Байдаевская центральная котельная	0,016	0,004	0,010	0,000	0,020	0,026

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
			отапливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом максимальной ГВС
						№2						
1081	ул. Мурманская, 46	2025	528,6	440,5	7	Байдаевская центральная котельная №2	0,011	0,003	0,008	0,000	0,015	0,019
1082	ул. Мурманская, 49	2025	537,9	448,3	7	Байдаевская центральная котельная №2	0,012	0,003	0,008	0,000	0,015	0,019
1086	ул. Обнорского, 98	2025	707,2	589,3	1	КТЭЦ	0,016	0,004	0,011	0,000	0,021	0,027
1087	ул. Олеко-Дундича, 4	2025	520,5	433,8	10	Котельная пос. Притомский	0,011	0,003	0,008	0,000	0,015	0,019
1088	ул. Олеко-Дундича, 12	2025	584,0	486,7	10	Котельная пос. Притомский	0,013	0,004	0,009	0,000	0,016	0,021
1089	ул. Олеко-Дундича, 14	2025	537,5	447,9	10	Котельная пос. Притомский	0,012	0,003	0,008	0,000	0,015	0,020
1090	ул. Первостроителей, 9	2025	3892,6	3243,8	2	ЗСТЭЦ	0,077	0,025	0,059	0,000	0,101	0,136
1093	ул. Пушкина, 16	2025	2757,0	2297,5	6	Абашевская районная котельная	0,069	0,021	0,052	0,000	0,091	0,121
1096	ул. Пушкина, 19	2025	2550,6	2125,5	6	Абашевская районная котельная	0,064	0,020	0,048	0,000	0,084	0,112
1097	ул. Пушкина, 20	2025	1996,9	1664,1	6	Абашевская районная котельная	0,050	0,016	0,037	0,000	0,066	0,087
1099	ул. Разведчиков, 19	2025	1318,1	1098,4	7	Байдаевская центральная котельная №2	0,029	0,008	0,019	0,000	0,037	0,048
1100	ул. Разведчиков, 64	2025	1625,8	1354,8	7	Байдаевская центральная котельная №2	0,032	0,010	0,024	0,000	0,042	0,055
1103	проезд Рыночный, 3	2025	1854,9	1545,8	5	ЦТЭЦ	0,030	0,009	0,023	0,000	0,040	0,053
1109	пр. Советской Армии, 4	2025	3149,5	2624,6	2	ЗСТЭЦ	0,062	0,020	0,048	0,000	0,082	0,110
1110	ул. Спортивная, 11	2025	1149,1	957,6	22	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский	0,030	0,008	0,020	0,000	0,039	0,051
1111	ул. Сызранская, 1	2025	351,8	293,2	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,013	0,004	0,009	0,000	0,017	0,022
1112	ул. Сызранская, 2	2025	37,7	31,4	-	Не обеспеченные ЦСТ	0,002	0,000	0,001	0,000	0,002	0,003
1113	ул. Толбухина, 23	2025	1202,3	1001,9	6	Абашевская районная котельная	0,034	0,009	0,022	0,000	0,043	0,056
1114	ул. Толбухина, 25	2025	1190,2	991,8	6	Абашевская районная котельная	0,033	0,009	0,022	0,000	0,043	0,056

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
			отапливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом максимальной ГВС
1115	ул. Толбухина, 27	2025	1461,5	1217,9	6	Абашевская районная котельная	0,041	0,011	0,027	0,000	0,052	0,068
1116	ул. Тореза, 17	2025	4882,1	4068,4	2	ЗСТЭЦ	0,096	0,031	0,074	0,000	0,127	0,170
1118	пер. Трестовский, 10	2025	624,6	520,5	9	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.)	0,013	0,004	0,009	0,000	0,017	0,022
1120	ул. Тузовского, 2	2025	1471,8	1226,5	6	Абашевская районная котельная	0,041	0,011	0,027	0,000	0,053	0,069
1122	ул. Тузовского, 4	2025	929,5	774,6	6	Абашевская районная котельная	0,026	0,007	0,017	0,000	0,033	0,043
1123	ул. Тузовского, 6	2025	878,8	732,3	6	Абашевская районная котельная	0,025	0,007	0,016	0,000	0,031	0,041
1125	ул. Тузовского, 15	2025	928,2	773,5	6	Абашевская районная котельная	0,026	0,007	0,017	0,000	0,033	0,043
1126	ул. Тузовского, 22	2025	913,0	760,8	6	Абашевская районная котельная	0,026	0,007	0,017	0,000	0,033	0,043
1129	ул. Челюскина, 5	2025	1639,7	1366,4	9	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.)	0,031	0,010	0,023	0,000	0,041	0,055
1131	ул. Челюскина, 23	2025	991,0	825,8	9	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.)	0,019	0,006	0,014	0,000	0,025	0,033
1132	ул. Челюскина, 24	2025	2618,8	2182,3	9	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.)	0,050	0,015	0,037	0,000	0,065	0,087
1133	ул. Челюскина, 26	2025	1204,5	1003,8	9	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.)	0,023	0,007	0,017	0,000	0,030	0,040

№ п/п	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		№ теплоисточника	Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
			отапливаемая	жилая			отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом максимальной ГВС
1134	ул. Челюскина, 30	2025	1199,2	999,3	9	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.)	0,023	0,007	0,017	0,000	0,030	0,040
1135	ул. Челюскина, 40	2025	2483,5	2069,6	9	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.)	0,047	0,015	0,035	0,000	0,062	0,083
1138	ул. Челюскина, 49	2025	1285,7	1071,4	9	Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.)	0,025	0,008	0,018	0,000	0,032	0,043
1139	ул. Черноморская, 6	2025	640,3	533,6	5	ЦТЭЦ	0,010	0,003	0,008	0,000	0,014	0,018
1143	ул. Юбилейная, 15	2025	1254,1	1045,1	6	Абашевская районная котельная	0,035	0,010	0,023	0,000	0,045	0,058
1145	ул. Юбилейная, 37	2025	1197,3	997,8	6	Абашевская районная котельная	0,033	0,009	0,022	0,000	0,043	0,056
	ул. Фесковская, 99	2025	1200,0	0,0	12	Котельная №72	0,038	0,012	0,028	0,000	0,050	0,066
	ул. Фесковская, 99а к1	2025	1200,0	0,0	12	Котельная №72	0,038	0,012	0,028	0,000	0,050	0,066
ИТОГО:			106855,4	87046,2	-	-	2,392	0,714	1,714	0,000	3,107	4,107