

Расчетная схема тепловых сетей поселка Куйбышевский по варианту 2.1 приведена в приложении 4.16. Пьезометрические графики приведены в приложении 4.19. Результаты экономического расчета по варианту 2.1 приведены в таблице 4.6.3.

**Вариант 2.2 Подключение пос. Куйбышевский к ЦТЭЦ к камере К-1-13-9 по ул. Лазо**

В варианте 2.2 осуществляется подключение тепловых сетей котельной «Куйбышевская» к тепломагистрали от ЦТЭЦ в тепловой камере К-1-13-9 по ул.Лазо совместно с тепловыми сетями до ЦТП-5. От К-1-13-9 прокладывается 2х трубная тепловая сеть 2хДу 500 мм до ответвления на котельную «Куйбышевская». От ответвления на котельную «Куйбышевская» прокладывается тепломагистраль 2хДу400мм протяженностью 3800м до котельной «Куйбышевская».

Расчетная схема тепловых сетей поселка по варианту 2.2 от К-1-13-9 по ул. Лазо до котельной «Куйбышевская» и от котельной по поселку “Куйбышевский” до конечных потребителей по улицам Челюскина приведена в приложении 4.17. Пьезометрический график приведен в приложении 4.20.

Результаты экономического расчета по варианту 2.2 приведены в таблице 4.6.3.

Изм.	Кор.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
0113-0573	08.10.14	0113-0202			