

**Капиталовложения в строительство и реконструкцию тепловых сетей от котельных
г.Новокузнецка**

Наименование	Новое строительство, млн.руб	Реконструкци я, млн.руб	Итого, млн.руб.
<i>Существующие муниципальные котельные, в т.ч.:</i>			
«Зыряновская»	15,66	8,35	24,01
«Абашевская»		25,07	25,07
«Притомская»		11,44	11,44
«Листвяги»		14,3	14,3
Итого:	15,66	59,16	74,82
<i>Новые котельные, в т.ч.:</i>			
Новоильинский район	752		752
Заводской район	542		542
Верхнеостровский район	542		542
Абагурский район	393		393
Красногорский район	81		81
Пушкинский район	173		173
Бунгурский район	125		125
Итого:	2608		2608
Всего:	2623,66	59,16	2682,82

4.10. Мероприятия по повышению надежности теплоснабжения города.

По ЦТЭЦ. При выходе из строя парового или водогрейного котлов на ЦТЭЦ теплоснабжение района обеспечивается работающим оборудованием с выдачей сетевой воды в расчетном количестве с пониженной температурой и с сохранением циркуляции сетевой воды.

При выходе из строя магистрального участка тепловой сети теплоснабжение потребителей частично может быть обеспечено за счет переключения к тепловым сетям КТЭЦ.

По КТЭЦ. В связи с расположением котельного цеха ТЭЦ и водогрейной котельной в отдельно стоящих зданиях возникновение аварийной ситуации с полным отключением котельного оборудования маловероятно. При выходе из строя водогрейного оборудования в котельной КТЭЦ теплоснабжение северной части Центрального района частично переключается на ЦТЭЦ с отпуском тепловой энергии в соответствии с действующими нормами при аварийных ситуациях.

По ЗСТЭЦ. При выходе из строя парового котла на второй очереди ЗСТЭЦ, к которой подключены Заводской и Новоильинский районы, подача тепла должна осуществляться за счет первой очереди (возможно с пониженным температурным графиком). Администрациями города, ЗСТЭЦ и МУП ССК предлагаются следующие мероприятия для реализации такого решения:

1.Монтаж коллектора связи (перемычек по проекту ЗСТЭЦ) между тепловыводами1 и 2 очередей ТЭЦ с целью увеличения пропускной способности паропровода связи острого пара;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			441R10100E-04UXN-0004-HB						
0113-0573	11.11.2013	0113-0202	Изм.	Колуч	Лист	№доку	Подп.	Дата	39