

№ замечания	Глава, раздел проекта	Содержание замечания	Комментарий разработчика
6.	Книга 12, главы 12.9.1, 12.9.3. Книга 13, главы 13.2, 13.5	Отсутствует решение по ЕТО и границам зон их действия.	Внесены дополнения по описанию зон. Книга 12, глава 12.9.1. Книга 13, главы 13.2, 13.3. Внесены дополнения – решение по ЕТО Книга 12, глава 12.9.3, таблицы 12.9.3-12.9.5. Книга 13 глава 3.5, таблицы 13.5.1-13.5.3.
7.	Книга 11	Отсутствуют прогнозные тарифы в зонах действия ЕТО.	Откорректировано
8.	Книга 11	Не просчитаны тарифные последствия для конечного потребителя в каждой зоне ЕТО.	Откорректировано
VII		ОАО «ВНИИЭнергопром»	
		<i>Глава 1. (Книга 1). «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии».</i>	
1.	Книга 1, часть 1, глава 1.2.11	Отсутствует в части 2 пункт л) «Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии».	Книга 1, часть 1, глава 1.2.11. «Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии не выдавалась».
2.	Книга 1, глава 1.9	Часть 9 «Надежность теплоснабжения» не содержит: - статистики и анализа причин аварийных отключений потребителей; - анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений; -рекомендованного «Методическими рекомендациями...» анализа обращений в дежурную диспетчерскую службу на некачественное теплоснабжение; - отсутствует анализ несоблюдения температурных графиков источниками тепловой энергии и причин их невыполнения, неверно указано, что причиной недогрева потребителей в периоды низких температур наружного воздуха является эксплуатационная срезка графика в подающей магистрали на уровне 125°C. При этом ничего не	Книга 1, глава 1.9 внесены изменения в соответствии с замечанием. Глава представлена в следующей редакции: 1.9.1 Описание показателей по расчету уровня надежности теплоснабжения; 1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений; 1.9.3. Зоны ненормативной надежности тепловых сетей. Откорректировано по замечанию Книга 1, глава 1.9