

№ замен ания	Глава, раздел проекта	Содержание замечания	Комментарий разработчика
		строений, сооружений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011г. №18.	Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006г. №306 для расчетной температуры - минус 39°С для г.Новокузнецка норма удельного теплоснабжения принята 56,84 Вт/м ² общей жилой площади для многоквартирной застройки и 78,88 Вт/м ² для малоэтажной застройки.
5.	Книга 2, приложение 2.1	Привести обоснование прогностного увеличения тепловой нагрузки на отопление промышленного сектора в размере 20% от прироста тепло потребления жилищно- коммунального сектора.	В настоящее время при застройке городов наблюдается следующая ситуация: кроме прироста жилых домов, в т.ч. высотных, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, общественных зданий (школы, д/сады, административные здания, магазины и др.) параллельно строятся крупные комплексы: оздоровительные, торгово-развлекательные и др., работающие в круглосуточном режиме и оборудованные, кроме системы отопления системами кондиционирования воздуха. В «Схеме...» они учтены как промышленный сектор с тепло потреблением в размере 20% от прироста теплоснабжения жилищно- коммунального сектора (приложение 2.1).
6.	Книга 1, Приложения 1.4, 1.5, 1.6.2, 1.6.4	Согласовать проведение мероприятий реконструкции генерирующего оборудования Кузнецкой ТЭЦ, включающих демонтаж турбоагрегатов, не прошедших конкурентный отбор мощности, с собственником генерирующего оборудования.	<p>Генерирующее оборудование Кузнецкой ТЭЦ отобрано при проведении конкурентного отбора мощности (письмо СГК КТЭЦ от 26.05.2014 № 008/0310, Приложение 1.6.4) на 2014 год, как генерирующее оборудование, поставляющее мощность в вынужденном режиме.</p> <p>Основания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Приказ Минэнерго России от 23.08.2013г. № 491 «О согласовании вывода из эксплуатации турбоагрегатов №3, 4, 6, 9, 11, 12 и 13 Кузнецкой ТЭЦ ОАО «Кузбассэнерго» с 01.09.2014 (приложение 1.4); - Письмо Главы города Новокузнецка №1/2544-1 от 30.04.2014 приостановил вывод из эксплуатации генерирующего оборудования Кузнецкой ТЭЦ на три года, начиная с 01.01.2015. <p>Решение городской администрацией принято на основании положений Федерального Закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «о теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ №484 от 26.07.2007г «о выводе объектов энергетики в ремонт и из эксплуатации».</p>