

№ замечания	Глава, раздел проекта	Содержание замечания	Комментарий разработчика
			<p>60-70% от остаточной стоимости) СК на перевод КТЭЦ в котельную.</p> <p>С учетом перечисленных документов в «Схеме...» на Кузнецкой ТЭЦ рекомендуется установка РОУ для сохранения располагаемой тепловой мощности в горячей воде и паре при выводе из эксплуатации паротурбинного оборудования.</p> <p>Администрация г. Новокузнецка не согласовывает вывод генерирующего оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Письмо Главы города Новокузнецка №1/2544-1 от 30.04.2014 приостановил вывод из эксплуатации генерирующего оборудования Кузнецкой ТЭЦ на три года, начиная с 01.01.2015.</li> </ul> <p>Решение городской администрацией принято на основании положений Федерального Закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «о теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ №484 от 26.07.2007г «о выводе объектов энергетики в ремонт и из эксплуатации».</p> <p>Окончательные решения по КТЭЦ будут приняты при актуализации «Схемы...»</p>
		<i>Раздел 7. «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»</i>	
1.	Книга 11	Раздел 7 не содержит прогнозов на тепловую энергию для конечного потребителя по периодам планирования, по зонам действия источников тепловой энергии.	Откорректировано (тарифы по зонам действия источников тепловой энергии приведены в книге 11)
		<i>Раздел 8. «Решение об определении единой теплоснабжающей организации»</i>	
1.	Книга 12, главы 12.9.1, 12.9.3. Книга 13, главы 13.2, 13.3, 13.5.	Раздел 8 не содержит решения о присвоении статуса НТО с указанием на базе, каких ТСО они сформированы и с четким описанием границ зон действия улицами города и тарифом на тепловую энергию в каждой зоне ЕТО.	Откорректировано в соответствии с замечанием, Книга 12, главы 12.9.1; 12.9.3 (таблицы 12.9.3-12.9.5). Книга 13. Откорректировано - тарифы в зоне каждой ЕТО приведены в книге 11 «Обоснование инвестиций...» согласно требованию ППРФ №154.