

№ замечания	Глава, раздел проекта	Содержание замечания	Комментарий разработчика
4.	Книга 3, глава 3.19	Отсутствуют сведения о калибровке электронной модели системы теплоснабжения, что ставит под сомнение достоверность всех расчетов тепло гидравлических режимов и предложенных мероприятий по развитию системы теплоснабжения.	Электронная модель откалибрована, выполнен сравнительный анализ фактических параметров с результатами расчета в электронной модели.
5.	Книга 1, приложения 1.4, 1.5, 1.6.2, 1.6.4	Предложен вывод практически новых шести паровых турбин, введенных в 1993-2008 годы в эксплуатацию, при этом предложено строительство водогрейного котла, что противоречит основному критерию приоритетной загрузки источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанного в п.8-3 статьи 26 ФЗ от 09.07.2010г. №190 «О теплоснабжении».	<p>В Сибирскую Генерирующую компанию поступило согласование Минэнерго РФ о возможности вывода из эксплуатации всех турбоагрегатов ТЭЦ с 01.09.14г. Письмо СГК от 02.10.12г. № 16/850 (Книга 1, часть 2, приложение 1.6.2) с последующим переводом КТЭЦ в режим котельной.</p> <p>Генерирующее оборудование Кузнецкой ТЭЦ отобрано при проведении конкурентного отбора мощности (письмо СГК КТЭЦ от 26.05.2014 № 008/0310, приложение 1.6.4) на 2014 год, как генерирующее оборудование поставляющее мощность в вынужденном режиме.</p> <p>Основание:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Приказ Минэнерго России от 23.08.2013г. № 491 «О согласовании вывода из эксплуатации турбоагрегатов №3, 4, 6, 9, 11, 12 и 13 Кузнецкой ТЭЦ ОАО «Кузбассэнерго» с 01.09.2014г. (приложение 1.4); - Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2013г. №2533-р «Об отнесении генерирующего оборудования к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме» с 01.09.2014 до 30.08.2015г. (приложение 1.5). <p>Письмом № 3/211-9923/15-0-0 от 24.03.2015 года Сибирская Генерирующая компания указала, что не будет осуществлять вывод генерирующего оборудования в период до 2018 года, в том числе по причине отсутствия альтернативных источников теплоснабжения потребителей, суммарная присоединенная тепловая нагрузка которых к сетям Кузнецкой ТЭЦ составляет более 850 Гкал/ч.</p> <p>Администрацией г. Новокузнецка не согласован вывод генерирующего оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Письмо Главы города Новокузнецка №1/2544-1 от 30.04.2014 приостановил вывод из эксплуатации генерирующего оборудования Кузнецкой ТЭЦ на три года, начиная с 01.01.2015. <p>Решение городской администрацией принято на основании положений Федерального Закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «о теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ №484 от 26.07.2007г «о выводе объектов энергетики в ремонт и из эксплуатации».</p> <p>Окончательные решения по КТЭЦ будут приняты при актуализации «Схемы...»</p>