

№ замечания	Глава, раздел проекта	Содержание замечания	Комментарий разработчика
			<p>металлургического комбината».</p> <p>Кроме того, вопросы разработки Схем и программ перспективного развития электроэнергетики являются прерогативой институтов «Энергосетьпроект».</p>
2.	Книга 1, Приложение 1.6.2-1.6.4.1, 1.6.10.	<p>Уточнить установленную тепловую мощность Кузнецкой ТЭЦ (схема теплоснабжения – 976 Гкал/ч, по данным ООО «Сибирская генерирующая компания» - 890 Гкал/ч)</p>	<p>Сведения о работе тепловой электростанции за 2012г. (отчет 6-ТП): КТЭЦ установленная тепловая мощность – 976 Гкал/ч (приложение 1.6.10);</p> <p>Письмо СГК по Кузнецкой ТЭЦ от 13.06.2013г. № 27-102-17/299 – установленная тепловая мощность с 2008 по 2012гг. - 976 Гкал/ч (приложение 1.6.3 и 1.6.4),</p> <p>Из «Письма к вопросу о теплоснабжении от КТЭЦ» 01.04.2013г. – установленная тепловая мощность КТЭЦ составила $Q_{\text{т}}^{\text{э}}=890$ Гкал/ч, т.к. выведены из эксплуатации в 2013 году котельные агрегаты ст.№№ 3,4 - Лопульки 1945г. и турбоагрегат ст.№11 Т-20-90, установленный в 1954г. (письмо СГК от 02/10/12г. №16/850, приложение 1.6.2 и приложение 1.6.4.1).</p>
3.	Книга 2 Книга 12, приложения 12.15, 12.16	<p>Провести дополнительный анализ прогнозируемых темпов строительства жилого фонда в связи с превышением указанных темпов над ретроспективными темпами с последующей корректировкой перспективных приростов тепловой нагрузки (фактический прирост за 2009-2012гг. – 3,3%, прогнозируемый прирост за 2012-2017гг. – 11%.</p>	<p>В рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» за №404 проводимой в соответствии с ФЗ от 29.07.1998г. №135 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» Правительством Кемеровской области принято решение о строительстве жилых комплексов в экологически чистых районах с теплообеспечением от мобильных газовых котельных. Такое решение заложено в Генплане, что дает возможность увеличения ввода жилья, в основном, за пределами городской черты, что и привело к увеличению прироста теплопотребления на 2017 год в объеме 11%.</p> <p>При актуализации будет уточнен темп строительства жилого фонда.</p>
4.	Книга 2	<p>Предусмотреть уменьшение показателей нормируемого удельного энергопотребления в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами установления требований энергетической эффективности для зданий,</p>	<p>Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011г. №18 следует руководствоваться при проектировании, экспертизе, строительстве, вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации построенных, реконструируемых и т.п. отапливаемых зданий.</p>