

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Новокузнецка

1. Необходимо оценить в полном объеме тарифные последствия принятия решения о выборе единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования на период до 2029 года с учетом актуального прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (в том числе, долгосрочного), разработанного Минэкономразвития России.
2. Необходимо уточнить установленную тепловую мощность Кузнецкой ТЭЦ (схема теплоснабжения - 976 Гкал/ч, по данным ООО «Сибирская генерирующая компания» - 890 Гкал/ч).
3. Необходимо провести дополнительный анализ прогнозируемых темпов строительства жилого фонда в связи с превышением указанных темпов над ретроспективными темпами с последующей корректировкой перспективных приростов тепловой нагрузки (фактический прирост за 2009-2012 гг. - 3,3%, прогнозируемый прирост за 2012- 2017 гг.-11%).
4. Предусмотреть уменьшение показателей нормируемого удельного энергопотребления в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 18.
5. Привести обоснование прогнозного увеличения тепловой нагрузки на отопление промышленного сектора в размере 20% от прироста теплопотребления жилищно-коммунального сектора.
6. Согласовать предлагаемые мероприятия по реконструкции генерирующего оборудования Кузнецкой ТЭЦ, включающие демонтаж турбоагрегатов, не прошедших конкурентный отбор мощности, с собственником генерирующего оборудования.
7. Необходимо доработать проект схемы теплоснабжения Новокузнецка с увеличением горизонта планирования до срока не менее 15 лет в целях