

## Приложение 1

Лист 10, листов 21

№ п/п	Глава, раздел проекта схемы тепло- снабжения	Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения	Ссылка на соответствующую норму Требования к схемам теплоснабжения (ПП РФ от 22 февраля 2012 года № 154)	Отметка об устранении замечания
<b>Наличие и полнота балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии (Часть 7 Глава 1 Обосновывающих материалов)</b>				
6	Часть 7 Главы 1.	1. Не представлена величина нормативной утечки по КТЭЦ, СЗ ТЭЦ и по котельным.	П. 31 ПП № 154	1. Баланс производительности ВПУ и подпитки, приведенный в Табл. 1.7.1, 1.7.4 следует представить с использованием формы таблицы, приведенной в Приложении 7.1 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, где указывается нормативная утечка теплоносителя в тоннах в час и приводятся резервы/дефициты ВПУ. 2. Значение «Всего подпитка тепловой сети» указано без величины нормативной утечки.