

№ замечания	Глава, раздел проекта	Содержание замечания	Комментарий разработчика
			<p>муниципальных и ведомственных котельных представлен в Книге 1, часть 3, приложение 1.9.</p> <p>Ведомственные котельные, в большинстве своем, составляют единый комплекс предприятие-теплоисточник и расположены на одной промплощадке, т.е. производимая теплоэнергия предназначена для собственных нужд, и не имеют внешних сетей для передачи (продажи) тепловой энергии прочим теплопотребителям. В теплоснабжении жилищно-коммунальных объектов г. Новокузнецка ведомственные котельные не участвуют и не рассматриваются в качестве теплоснабжающих организаций согласно статье 2 Федерального закона РФ от 27.07.2010г. №190-ФЗ.</p>
			Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»
1.	Книга 4	<p>Схемой теплоснабжения на Кузнецкой ТЭЦ рекомендуется установка РОУ для сохранения располагаемой тепловой мощности в горячей воде при выводе из эксплуатации паротурбинного оборудования. Данная рекомендация ухудшает работу ТЭЦ, ухудшает ее технико-экономические показатели, а предложение о выводе из эксплуатации шести, почти, новых турбин ТЭЦ ст. №№3,4,6,9,12 и 13 не обосновано и приведет ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» к банкротству, т.к. она потеряет выручку в размере платы за мощность на ОРЭМ которая составляет 350-500 млн. руб./год.</p> <p>В целом раздел 4 Утверждаемой части схемы теплоснабжения не раскрыт. В нем отсутствуют мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности источников тепловой энергии.</p>	<p>Минэнерго РФ на основании обращения Сибирской Генерирующей компании издало приказ от 23.08.2013г. №491 «О согласовании вывода из эксплуатации турбогенераторов №№3,4,6,9,11,12 и 13 Кузнецкой ТЭЦ «Кузбассэнерго» (Книга 1, приложение 1.4) в связи с тем, что эта станция не прошла конкурсный отбор мощности на ФОРЭМ. Пункт 3 приказа гласит: Согласовать вывод из эксплуатации с 1 сентября 2014г. турбогенераторов №№3,4,6,9,11 (выведена из эксплуатации), 12 и 13 Кузнецкой ТЭЦ установив, что с 1 сентября 2012 года вывод указанных объектов из эксплуатации по результатам анализа схемно-режимной ситуации приостановлен на два года.</p> <p>Распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 г. №2533-р «Об отнесении генерирующего оборудования к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме» (Книга 1, приложение 1.5), срок вывода оборудования продлен с 01.09.2014г. до 30.08.2015 г. Следует отметить, что турбинное оборудование 1954, 1993, 1996, 2000, 2003, 2006 и 2008 годов, подлежащее демонтажу согласно указанного выше приказа, при продаже позволит вернуть часть денежных средств (порядка</p>