

№ замечания	Глава, раздел проекта	Содержание замечания	Комментарий разработчика
			<p>В настоящее время газоснабжение г.Новокузнецка осуществляется по магистральному газопроводу «Парабель-Кузбасс» ООО «Газпромтрансгаз Томск» через три ГРС. Основными потребителями природного газа являются промышленные предприятия, ЦТЭЦ и КТЭЦ - два водогрейных котла.</p> <p>Использование природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии, кроме того Генпланом рассматривается газификация зон индивидуального жилищного строительства с использованием в домах газовых плит, газовых колонок и газовых котлов для отопления, вместо котлов на местном угле.</p> <p>Генпланом предлагается строительство новых распределительных газопроводов и ГРП в планировочных районах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на I очередь в Точилинском и Красногорском по одному ГРП с подключением их отпайками к существующему газопроводу в районе Вокзальной улицы, а также один ГРП в Абашевском планировочном районе; - на расчетный срок в Пушкинском планировочном районе два ГРП с подключением их к существующему газопроводу в районе Редаково.
89.	Книга 9, табл. 9.1.3, табл. 9.4.3	<p>По Кузнецкой ТЭЦ</p> <p>Увеличение отпуска тепловой энергии за счет РОУ и водогрейных котлов приведет к увеличению УРУТ (табл.9.1.3 УРУТ снижаются с 175,99 до 158 Гкал/ч)</p>	<p>Откорректировано – Книга 9, таблицы 9.1.3, 9.4.3</p> <p>Установка РОУ – мера вынужденная, позволяющая сохранить КТЭЦ как источник теплоснабжения.</p>
95.		<p><i>Соответствие Требованиям к схемам теплоснабжения выполнения Главы 9 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»</i></p>	
99.	Книга 11	<p>Некорректно определена оценка финансовой потребности проекта, так как она просто приравнена к инвестициям проекта. Потребность в финансировании должна быть рассчитана с учетом доходов и всех затрат, отнесенных на проект.</p>	<p>Откорректировано</p>