

Приложение 1
Лист 9, листов 21

№ п/п	Глава, раздел проекта схемы тепло- снабжения	Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения	Ссылка на соответствующую норму Требования к схемам теплоснабжения (ПП РФ от 22 февраля 2012 года № 154)	Отметка об устранении замечания
5		<p>2. В разделе 1.6.3 Книги 1 обосновывающих материалов указан дефицит тепловой мощности в количестве 5 Гкал/ч по Центральной ТЭЦ. В качестве причин дефицита назван физический и моральный износ основного оборудования станции. Необходимо представить документы, подтверждающие наличие ограничений по каждой станции, и величину располагаемой мощности указать с учетом установленных ограничений.</p>		<p>В разделе 1.6.3 приведена ссылка на приложение 1.9. В приложении 1.9 приведены сведения по котельным. В Прилож. 1.8.4 приведена форма № 6-ТП по ТЭЦ ОАО «Евраз-ЗСМК», а не по ЦТЭЦ. По Прилож. 1.8.5 необходимы следующие пояснения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - почему располагаемая мощность по производственному пару выше установленной мощности; - по каким причинам располагаемый расход сетевой воды по бойлерным установкам вдвое ниже установлен; - какими документами подтверждается наличие ограничений.