



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД
ДО 2044 ГОДА**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 18

**СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В
АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

СОСТАВ РАБОТЫ

Схема теплоснабжения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2044 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)
Схема теплоснабжения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2044 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16)
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)
Глава 1. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии
Глава 1. Приложение 2. Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по тепловым сетям Кузнецкой ТЭЦ
Глава 1. Приложение 3. Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по тепловым сетям Западно-Сибирской ТЭЦ
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода (таблица ПЗ3.2 МУ)
Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока
Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за базовый период - 2024 год (таблица ПЗ3.1 МУ)
Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с приложением 27 Методических указаний
Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с приложением 30 Методических указаний
Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с приложением 32 Методических указаний
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
Глава 9. Приложение 1. Показатели качества воды в открытых системах горячего водоснабжения по результатам выборочного отбора проб в разводящих сетях
Глава 10. Перспективные топливные балансы
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
Глава 14. Приложение 1. Тарифно-балансовые модели
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
Глава 15. Приложение 1. Поданные заявки на присвоение статуса ЕТО
Глава 15. Приложение 2. Дополнительные материалы по вопросам систем теплоснабжения и зон деятельности ЕТО
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения
Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения
Глава 19. Приложение 1. Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников при существующем положении
Глава 19. Приложение 2. Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников на перспективу

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5
2. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ИЗ УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ЗА ПЕРИОД, ПРОШЕДШИЙ С ДАТЫ УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10
2.1. Сведения о мероприятиях на источниках тепловой энергии из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.....	10
2.2. Сведения о мероприятиях на тепловых сетях и сооружениях на них из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.....	11

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

<i>Таблица 1.1 – Реестр изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения</i>	<i>6</i>
<i>Таблица 2.1 – Перечень реализованных мероприятий за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения</i>	<i>10</i>
<i>Таблица 2.2 – Перечень мероприятий базовой схемы теплоснабжения, реализованных ООО «Сибэнерго» за базовый период</i>	<i>12</i>

1. РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, сформирован с учетом п. 88 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154, и приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Реестр изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения

Наименование документа	Раздел	Изменения, выполненные при актуализации
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	За период, прошедший с актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 г., в части изменений функциональной структуры теплоснабжения необходимо отметить следующее: 1) С 2024 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии в зоне ЕТО №01 (СТ №001) для ООО «НТК» регулирующим органом не устанавливается. ООО «НТК» исключена из перечня теплосетевых организаций в СТ №001. 2) Постановлением Правительства РФ от 25.11.2021 г. №2033 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» установлены критерии теплосетевых организаций. В соответствии с утвержденными критериями Постановлением от 30.08.2022 г. №234 «О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональной энергетической комиссии Кузбасса» с 01.09.2022 г. отменены тарифы на передачу для следующих организаций: - ООО «ЭнергоСеть» (СТ №002 в ЕТО №02); - ООО «Шахта «Юбилейная» (СТ №002 в ЕТО №02); - ООО «Независимая служба аварийных комиссаров» (СТ №003 в ЕТО №03); 3) Уточнено наличие у ООО «НТК» прав владения (аренда, собственность и др.) рядом участков тепловых сетей в СТ №002 (ЕТО №02) и СТ №003 (ЕТО №03). В связи с этим по СТ №002 и 003 «сети» добавлены в перечень объектов системы теплоснабжения, которыми владеет ООО «НТК». 4) По ряду систем теплоснабжения учтено, что муниципальные тепловые сети, которые ранее были в аренде у ООО «СибЭнерго», позднее были переданы собственником во владение ООО «ЭнергоТранзит» в соответствии с условиями заключенного концессионного соглашения. В связи с этим по ряду систем теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №04 (ООО «СибЭнерго») (СТ №007, 010-014, 016, 019-020, 022-024, 032) ООО «ЭнергоТранзит» добавлена в перечень теплосетевых организаций, а в зоне ЕТО №07 (ООО ТК «Садовая») (СТ №040) теплосетевая организация заменена с ООО «СибЭнерго» на ООО «ЭнергоТранзит». 5) В связи с описанной выше передачей муниципальных тепловых сетей от ООО «СибЭнерго» к ООО «ЭнергоТранзит» по ряду систем теплоснабжения во владении ООО «СибЭнерго» не остается тепловых сетей. В связи с этим по системам теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №04 (ООО «СибЭнерго») (СТ №010, 014, 023, 024, 032, 040) «сети» исключены из перечня объектов системы теплоснабжения, которыми владеет ООО «СибЭнерго». 6) В наименования ряда источников тепловой энергии в составе ЕТО №04 были внесены небольшие уточнения. 7) Наименование теплоснабжающей организации, имеющей статус ЕТО в СТ №042 (ЕТО №09) было уточнено в соответствии с данными ЕГРЮЛ с ООО «Разрез Бунгурский-Северный» на ООО «Разрез «Бунгурский-Северный», наименование котельной сменилось с «Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» на «Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный».
	Часть 2. Источники тепловой энергии	Актуализированы и уточнены технические характеристики основного оборудования источников.
	Часть 3. Тепловые сети и сооружения на них	Актуализированы характеристики тепловых сетей с учетом мероприятий, реализованных за период, прошедший с момента утверждения Схемы теплоснабжения.
	Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	По сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения произошли следующие изменения в зонах действия источников тепловой энергии:

Наименование документа	Раздел	Изменения, выполненные при актуализации
		- с 25.10.2024 г. потребители Куйбышевской центральной котельной переключены на ЦТЭЦ, сама котельная переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной; - потребители пос. Металлургов, находящегося за территорией Новокузнецка в Новокузнецком районе, переведены на локальный источник тепловой энергии и отключены от ЗСТЭЦ. Остальные изменения зон теплоснабжения в 2024 г. связаны с подключением новых потребителей, источник теплоснабжения которых определен утвержденным проектом. Как правило, потребители тепловой энергии, введенные в эксплуатацию в 2024 г., расположены в границах существующих кварталов – уплотнительная застройка.
	Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	При актуализации Схемы теплоснабжения произошли следующие ключевые изменения в части тепловых нагрузок потребителей: - Актуализированы значения спроса на тепловую мощность, в связи с уточнением значений согласно договорным базам. - Уточнены значения расчетных нагрузок в паре по всем 3 ТЭЦ, на основе величины достигнутого максимума за 2024 год.
	Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	Уточнены значения установленной мощности теплоисточников, а также расчетных нагрузок на коллекторах
	Часть 7. Балансы теплоносителя	Учтены изменения балансов теплоносителя, обусловленные изменением объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки
	Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	Учтены изменения топливных балансов, обусловленные изменением балансов отпуска тепловой энергии за счет изменения тепловых нагрузок
	Часть 9. Надежность теплоснабжения	Уточнена статистика отказов на тепловых сетях за базовый период.
	Часть 10. Техно-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	Произведено сравнение технико-экономических показателей работы основных организаций по основным видам деятельности (по объему выручки)
	Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	Учтены изменения тарифы в сфере теплоснабжения
	Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	Уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

Наименование документа	Раздел	Изменения, выполненные при актуализации
	поселения, городского округа, города федерального значения	
	Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения	Актуализированы и уточнены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения		1. Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за базовый период (2024 г.). 2. В проекте дополнительно учтены новые площадки жилищного строительства и данные нового Генерального плана.
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Новокузнецка		Глава актуализирована с учетом фактических показателей 2024 г.
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей		Уточнены расчетные нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2024 г. на основе простых линейных регрессий, сформированных для каждого теплоисточника по отдельности.
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения		Согласно п. 59 Требований к схемам теплоснабжения в связи с отсутствием изменений относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения основания для пересмотра и повторного технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения отсутствуют. В главе 5 перечислены варианты развития систем теплоснабжения, рассмотренные в утвержденной схеме теплоснабжения, и выводы о рекомендованных к реализации вариантах.
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ		Выполнена корректировка перспективных балансов ВПУ на основании внесения изменений в перечень и график реализации мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них.
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии		Выполнена корректировка перечня мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом выполненной в рамках актуализации Главы 2 переоценки приростов строительных фондов
Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей		Выполнена корректировка перечня мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей с учетом выполненной в рамках актуализации Главы 2 переоценки приростов строительных фондов
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения		За 2024 г. мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему ГВС реализовано не было.

Наименование документа	Раздел	Изменения, выполненные при актуализации
		Поскольку МУ не содержат в настоящее время методики оценки эффективности перевода потребителей, при настоящей актуализации сохраняются результаты расчетов согласно утвержденной Схеме теплоснабжения, с учетом п. 59 Требований к схемам теплоснабжения. По результатам оценки фактического состояния систем горячего водоснабжения города выявлено, что химический состав горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 (протоколы отражены в Приложении 1). Отклонения температуры горячей воды в точках разбора могут быть устранены реализацией малозатратных мероприятий. Учитывая выводы о неэффективности перехода потребителей на закрытые схемы, представленные в разделе 6, мероприятия не предусмотрены проектом.
Глава 10. Перспективные топливные балансы		С момента предыдущей актуализации изменений в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. Изменения объемных показателей потребления основного топлива в 2024 г. связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения		Глава актуализирована с учетом фактических показателей 2024 г.
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение		Глава актуализирована с учетом изменений в планах реализации мероприятий на источниках и тепловых сетях.
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения		Глава актуализирована с учетом фактических показателей за базовый период, а также изменений в планах реализации мероприятий на источниках и тепловых сетях.
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия		Глава актуализирована с учетом фактических показателей 2024 г.
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций		Изменения аналогичны изменениям функциональной структуры теплоснабжения. Пересмотр ЕТО не предусмотрен
Глава 16. Реестр мероприятий Схемы теплоснабжения		Реестр мероприятий приведен в соответствие с перечнями мероприятий на источниках тепловой энергии, тепловых сетях и сооружениях на них, представленных в Главах 7 и 8 обосновывающих материалов
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения		В Главу включены результаты устранения замечаний и предложений Министерства энергетики Российской Федерации к актуализированной на 2025 г. схеме теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2032 г.
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения		Глава актуализирована с учетом изменений, внесенных в соответствующие главы ОМ и Утверждаемую часть
Глава 19. Оценка экологической безопасности		Глава актуализирована
Утверждаемая часть		Изменения, внесенные в утверждаемую часть, полностью соответствуют изменениям, внесенным в соответствующие главы обосновывающих материалов.

2. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ИЗ УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ЗА ПЕРИОД, ПРОШЕДШИЙ С ДАТЫ УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Сведения о мероприятиях на источниках тепловой энергии из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Мероприятия на источниках тепловой энергии, предусмотренные предыдущей актуализацией, реализуются согласно принятому плану.

Таблица 2.1 – Перечень реализованных мероприятий за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

№ п/п	Шифр	Год реализации	Затраты за 2024 год, тыс. руб. без НДС
1	Проект 002.01.04.007 «ЗСТЭЦ. Гидроэлеватор для загрузки, выгрузки, перегрузки фильтрующих материалов»	2024	177,4
2	Проект 002.01.04.017 «ЗСТЭЦ. Модернизация мостового крана в связи с переводом на дистанционное управление»	2024	861,6
3	Проект 002.01.04.038 «ЗСТЭЦ. Модернизация паропроводов КА-11»	2024	24311,4
4	Проект 002.01.04.043 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления»	2024	5110,7
5	Проект 002.01.04.045 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГК 1 очереди»	2024	1246,2
6	Проект 002.01.04.046 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГРУ 1, 2 очереди»	2024	3536,7
7	Проект 002.01.04.052 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение ГРУ 10кВ 2-ой очереди»	2024	258,6
8	Проект 002.01.04.068 «ЗСТЭЦ. Установка индукционного нагрева ЭЛСИТ (б/м)»	2024	685,5
9	Проект 002.01.04.069 «ЗСТЭЦ. Эталонное измерительное оборудование (Грузопоршневой манометр МП-100-М) »	2024	207,2
10	Проект 002.01.04.070 «ЗСТЭЦ. Эталонное измерительное оборудование (Грузопоршневой манометр МП-400-М) »	2024	208,2
11	Проект 002.01.04.071 «ЗСТЭЦ. Эталонное измерительное оборудование (Мановакуумметр МВП-2,5) »	2024	551,3
12	Проект 002.01.04.126 «ЗСТЭЦ. Система противопожарной защиты зданий»	2024	174,0
13	Проект 002.01.04.127 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГК 2 очереди»	2024	2299,4
14	Проект 003.01.02.008 «ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №4 ПВК Центральной ТЭЦ»	2024	34295,0
15	Проект 003.01.04.001 «ЦТЭЦ. Вывод из эксплуатации секции N 1 брызгального бассейна Центральной ТЭЦ»	2024	9517,5

2.2. Сведения о мероприятиях на тепловых сетях и сооружениях на них из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Сведения о мероприятиях на тепловых сетях и сооружениях на них из утвержденной схемой теплоснабжения, которые были выполнены за базовый период, прошедший с даты утверждения Схемы теплоснабжения, представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2 – Перечень мероприятий базовой схемы теплоснабжения, реализованных за базовый период

Шифр проекта	Мероприятие	Источник	ТСО	ЕТО	Год строительства/реконструкции	Затраты за 2024, тыс. руб.	
						без НДС	с НДС
001.02.01.1004	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "39/2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: МКД "39/2" в кв. 68	КТЭЦ	ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	01	2024	12 480,8	14 977,0
003.02.01.1051	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Склад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Промышленная, 32	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	5 820,1	6 984,1
003.02.01.1052	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Админимтративно-офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Промышленная, 36	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	2 979,3	3 575,2
003.02.01.1061	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая по адресу: западнее производственной базы по ул. Кольцевая, 6	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	739,1	886,9
003.02.01.1067	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Офисное здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе по адресу: севернее производственной базы по ул. Орджоникидзе, 12А	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	819,9	983,9
003.02.01.1083	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по проезду Вокзальный по адресу: севернее производственно-хозяйственной базы по проезду Вокзальный, 14	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	381,1	457,3
003.02.01.1085	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по ул. Вокзальная по адресу: севернее многоквартирного жилого дома по ул. Вокзальная, 5	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	600,5	720,6
002.02.01.1100	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: ул. Горьковская, 54 в квартале 5-6 Заводского района (взамен сносимого ветхого аварийного жилья)	ЗСТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	02	2024	2 201,5	2 641,8
010.02.01.1127	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А	БЦК	ООО «ЭнергоТранзит»	10	2024	12,1	14,6
001.02.01.1155	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1225 мест (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 (между ул. Ермакова и ул. Запорожская)	КТЭЦ	ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	01	2024	37 710,1	45 252,2
004.02.01.1157	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом (Исаева О.М.) по адресу: Ташкентская, 3	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский	ООО «Сибэнерго»	04	2024	92,4	110,9
002.02.01.1185	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 А (стр) Березовая роща	ЗСТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	02	2024	1 377,2	1 652,7
002.02.01.1186	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 Б,В,Г,Д (стр) Березовая роща	ЗСТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	02	2024	4 576,0	5 491,2
002.02.01.1187	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 Е (стр) Березовая роща	ЗСТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	02	2024	1 367,0	1 640,4
002.02.01.1190	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ООО "АУРЭ" по адресу: ул. Клименко, 12А пом. 1	ЗСТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	02	2024	649,1	779,0
001.02.01.1191	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (заявитель - ООО "Дакар") по адресу: пр. Октябрьский, 65	КТЭЦ	ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	01	2024	919,9	1 103,9
001.02.01.1192	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание офиса (заявитель - ИП) по адресу: ул. Грдины, 35	КТЭЦ	ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	01	2024	1 039,3	1 247,2
001.02.01.1193	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое офисное здание (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Братьев Сизых, 4а	КТЭЦ	ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	01	2024	441,2	529,4
001.02.01.1194	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственный цех (заявитель - ФЛ) по адресу: пр. Ферросплавный, 15 корп. 4	КТЭЦ	ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	01	2024	319,1	383,0
001.02.01.1195	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание- магазин (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Обнорского, 37а	КТЭЦ	ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	01	2024	69,3	83,1
001.02.01.1196	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект производственно-складского назначения по адресу: ул. Ленина, 156	КТЭЦ	ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	01	2024	2 018,1	2 421,7
003.02.01.1202	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника №5, заявитель - Министерство строительства Кузбасса по адресу: Орджоникидзе, 32А	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	366,0	439,3
002.02.01.1373	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Футбольный манеж по адресу: ул. Тореза, 24Г	ЗСТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	02	2024	3 830,9	4 597,1
002.02.01.1375	Строительство тепловой сети для подключения к тепловым сетям футбольного манежа (ТК-11/1-ТК-11/1А-ТК-11/2 ул. М.Тореза, 22б)	ЗСТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	02	2024	3 440,8	4 129,0
003.02.01.1382	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 1	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	291,2	349,4
004.02.01.1385	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖС по адресу: ул. Суданская, 37, 32-2, 34-1, 34-2	Котельная пос. Листвяги	ООО «СибЭнерго»	04	2024	3 663,6	4 396,3
002.02.01.1387	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Горьковская, 66В	ЗСТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	02	2024	3 652,2	4 382,6
003.02.01.1389	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Часть отдельно стоящего нежилого здания, заявитель Микрюкова, Т. И., Чуленчик Д. П. по адресу: пр. Строителей, 7 пом. 1, 5	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	43,0	51,6
003.02.01.1393	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пр. Строителей, корпус 2	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	18,3	21,9

Шифр проекта	Мероприятие	Источник	ТСО	ЕТО	Год строительства/реконструкции	Затраты за 2024, тыс. руб.	
						без НДС	с НДС
003.02.01.1394	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (магазин) по адресу: ул. Кирова, 2Б	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	213,1	255,7
001.02.01.1404	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МТСК-21/2470, здание стоянки 280 машино-мест по адресу: г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 67А, ТН 0,031 Гкал (2Ду50мм, 70м) (Бойко А.С.)	КТЭЦ	ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	01	2024	0,6	0,7
001.02.01.1405	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 7085-Т-148218 МКД №12, мкр-н 7, 1,45Гкал/ч (2Ду80 21,8м, 2Ду100 60,3м) (ООО СЗ "Фонд РЖС")	КТЭЦ	ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	01	2024	9 761,2	11 713,4
003.02.01.1425	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом (ИП Мирошин И.А.) по адресу: ул. Энтузиастов, 11	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	3 317,8	3 981,4
004.02.01.1426	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Удалова Т.Н. квартира (часть ИЖД) по адресу: ул. Суданская, 34 кв. 1	Котельная пос. Листвяги	ООО «ЭнергоТранзит»	04	2024	265,6	318,7
004.02.01.1427	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Герасименко Н.А., часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 32 кв. 2	Котельная пос. Листвяги	ООО «ЭнергоТранзит»	04	2024	219,4	263,3
004.02.01.1428	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Подорван Елена Александровна, Подорван Павел Сергеевич, Подорван Алина Павловна, Подорван Нелли Павловна, Подорван Юлия Павловна, часть индивидуального жилищного строительства по адресу: ул. Суданская, 37	Котельная пос. Листвяги	ООО «ЭнергоТранзит»	04	2024	265,6	318,7
004.02.01.1429	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Марцун Л.А., квартира (часть ИЖД) по адресу: ул. Суданская, 34 кв. 2	Котельная пос. Листвяги	ООО «ЭнергоТранзит»	04	2024	254,1	304,9
003.02.02.2001	Строительство тепловой сети: ТК-14 (Курако) - УТ-1 - ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 Мая) - ТК-36	ЦТЭЦ	МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка»	03	2024	348 010,2	417 612,2
003.02.02.2029	Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	32 951,2	39 541,4
003.02.02.2030	Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	25 420,3	30 504,3
003.02.02.2031	Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, СМР	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	14 275,8	17 131,0
003.02.02.2032	Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР	ЦТЭЦ	ООО «ЭнергоТранзит»	03	2024	32 514,9	39 017,8
003.02.02.2044	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако - ТК-14 Курако (4 этап ТК-13 Курако - ТК-14 Курако), СМР	ЦТЭЦ	ООО «Энерготранзит»	03	2024	14 514,9	17 417,9
004.02.03.3024	Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1 - К-1 - К-2 - врезка 2 - врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР	Котельная пос. Листвяги	ООО «Сибэнерго»	04	2024	501,2	601,4
002.02.04.4037	Реконструкция участка от ТК-III-16 до ТК-11/1 по ул. Тореза с 2Ду200мм на 2Ду250мм, протяженностью 64м по каналу	ЗСТЭЦ	ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	02	2024	6 204,4	7 445,3
003.02.04.4039	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-15 - ТК-15/2 - Вокзальная, 31 - ТК-15/1 - Вокзальная, 33 - ТК-15/4 - ТК-15/5 по ул. Вокзальной, проектирование и СМР	ЦТЭЦ	ООО «НТК»	03	2024	17 949,6	21 539,5
001.02.04.4042	Перекладка участка от ТК-1 Кузнецова до ТК-2 Кутузова	КТЭЦ	ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	01	2024	60 506,8	72 608,1
001.02.04.4043	Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова	КТЭЦ	ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	01	2024	760,0	912,0
001.02.04.4061	Техническое перевооружение участка теплотрассы от УТ-1 до УТ-1* по пр. Пионерский с 2DN250мм на 2DN300мм	КТЭЦ	ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	01	2024	10 965,7	13 158,9
003.02.08.8001	Строительство ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая	ЦТЭЦ	МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка»	03	2024	21 893,6	26 272,3
Итого по зонам деятельности ЕТО				01		136 992,1	164 390,5
				02		27 299,2	32 759,1
				03		523 119,7	627 743,6
				04		5 261,8	6 314,2
				10		12,1	14,6
				Всего		692 685,0	831 222,0